



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2203

报告编号: 

Report No. GTD01825012008A001

第 1 页 共 3 页
Page of

检测报告

TEST REPORT



委托方
Client

优利德科技（中国）股份有限公司

联络信息
Contact Information

东莞市松山湖工业北一路6号

样品名称
Description

高压验电器

型号 / 规格
Model/Type

UT269+

编号
Serial No.

825011887-01

制造商
Manufacturer

接收日期
Date of Receipt

2025 - 03 - 31

批准人
Approved by

李旭生

(报告专用章)
stamp

审核人
Checked by

苏威源

检测员
Tested by

邓冬群

检测日期
Date of Test

2025 - 04 - 01

建议检测周期

12 个月

Recommended test period 12 Months

签发日期

Date of Approved

2025 - 04 - 14



扫一扫查真伪

番禺实验室: 广州市番禺区大石街南大公路礼村鸿图工业园A1幢1、2楼

电话(Tel): 020-39932518

传真(Fax): 020-34797200

邮编(Post Code): 511430

顺德实验室: 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路33号盛越园6栋

电话(Tel): 0757-29393787

传真(Fax): 0757-29393797

邮编(Post Code): 528325

公司网址(Web): <http://www.gaotie.com>

微信公众号(WeChat): 广州高铁计量



说明
DIRECTIONS

报告编号: 
Report No. GTD01825012008A001

第 2 页 共 3 页
Page of

1. 本次检测的技术依据:

Reference documents for the test:

DL/T 1476—2023 《电力安全工器具预防性试验规程》

2. 本次检测所使用的主要检测设备:

Major standards of measurement used in the test:

设备名称/编号 Name of Equipment/Serial No.	证书编号/有效期 Certificate No./Due date	计量特性 Metrological Characteristic	溯源单位 Traceability Institute
三相交直流指示仪表检定装置/ 401B-20123-0086	DBB202405111/ 2025-09-04	0.05级	广东省计量科学研究 院



检测地点: 顺德实验室高压室 Shunde High-Voltage Lab

Place of the test:

检测环境条件: Environmental of the test	温度: 24 °C Temperature	相对湿度: 56 % Relative humidity
--------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

注: 1. 本报告检测结果只与受检测样品有关。

2. 未经本公司书面批准, 不得部分复制此报告。

3. 此报告无本公司盖章无效。

4. 报告与原始记录同号。

5. 本次签发日期视为发布日期。

Note: 1.The results relate only to the items test.

2.This report shall not be reproduced except to full, without the written approval of our laboratory.

3.This report shall not be valid without stamp of our institute.

4.This report No. is according to the record No.

5.The approved date is ths date of issue of the certificate.

该证书替代原“GTD01825012008-001号”的证书, 原证书声明作废。



报告编号: 
Report No. GTD01825012008A001

第 3 页 共 3 页
Page of

检 测 结 果
RESULTS OF TEST

样品状态		外观完好			
序号	样品编号	额定电压 (kV)	启动电压试验 (要求: 启动电压值为额定电压10%~45%)		检测结论
			测量值 (kV)	声光检测 是否正常	
1	825011887-01	0.38-220	0.135	是	合格

备注: 在试验周期内若发现绝缘材质老化、破损、自检失效等现象, 禁止使用。

(以下空白)

